

Szepietowo, 12 czerwca 2020 r.

PN 1/20

Wszyscy Wykonawcy

Niniejszym udzielam odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 10 czerwca 2020 r., dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia nr PN 1/20 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem, przyłączeniem instalacji do sieci elektroenergetycznej w Podlaskim ODR w Szepietowie”:

PYTANIE 1:

„Czy zamawiający dopuści wykorzystanie paneli o ilości ogniw większej niż 60? Obecny zapis wymagający 60 ogniw ogranicza znacznie technologie i nie dopuszcza szeregu nowych bardziej wydajnych rozwiązań.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści panele o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych. Przy zastosowaniu paneli o parametrach nie gorszych, jednak innych od podanych w projekcie do obowiązków Wykonawcy należy:

- dostosowanie się do całkowitej mocy generatora PV dla Wiaty nr 1 w granicach od 49,5 kWp do 50 kWp, dla Wiaty nr 2 w granicach od 39,5 kWp do 40 kWp,
- przy zastosowaniu paneli o wymiarach i wadze innej od projektowanych – uzyskanie we własnym zakresie pozytywnej opinii konstruktora opracowującego projekt konstrukcji, bądź dostarczenia własnego projektu wzmocnienia konstrukcji.

PYTANIE 2:

„Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów o innych parametrach technicznych niż przedstawione w dokumentacji? Proponujemy zastosowanie paneli fotowoltaicznych o mocy znamionowej zawierającej się w zakresie od 325 kWp do 410 kWp oraz o gwarancji mocy znamionowej 80% po 25 latach. Powyższa zmiana nie spowoduje zmniejszenia energii wytwarzanej z instalacji fotowoltaicznej.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania paneli fotowoltaicznych o mocy znamionowej zawierającej się w zakresie od 325 kWp do 410 kWp. W takim przypadku do obowiązków Wykonawcy należy:

- dostosowanie się do całkowitej mocy generatora PV dla Wiaty nr 1 w granicach od 49,5 kWp do 50 kWp, dla Wiaty nr 2 w granicach od 39,5 kWp do 40 kWp,

- przy zastosowaniu paneli o wymiarach i wadze innej od projektowanych – uzyskanie we własnym zakresie pozytywnej opinii konstruktora opracowującego projekt konstrukcji, bądź dostarczenia własnego projektu wzmocnienia konstrukcji.

Zamawiający wymaga zastosowania paneli o gwarancji mocy po 10 latach min. 90% mocy znamionowej oraz o gwarancji mocy po 25 latach min. 80% mocy znamionowej.

DYREKTOR

Wojciech Mojkowski