

Szepietowo, 16 czerwca 2020 r.

PN 1/20

Wszyscy Wykonawcy

Niniejszym udzielam odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 15 czerwca 2020 r., dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia nr PN 1/20 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem, przyłączeniem instalacji do sieci elektroenergetycznej w Podlaskim ODR w Szepietowie”:

PYTANIE 1:

„Czy zamawiający dopuści falownik fotowoltaiczny o zakresie temperatury pracy -25 - +60st.C. Wszystkie falowniki wiodących producentów nie mają temp. pracy – 40 st. C”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści falownik fotowoltaiczny o zakresie temperatury pracy od -25°C do +60°C.

PYTANIE 2:

„Czy zamawiający dopuści falownik fotowoltaiczny o stopniu ochrony IP 65, obudowa jest pyłoszczelna i zapewniająca ochronę przed strugą wody.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści falownik fotowoltaiczny o stopniu ochrony IP 65.

DYREKTOR

Wojciech Mojkowski